



BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

Drawsko Pomorskie, dnia 19 marca 2020r

IR.271.5.2020.DR

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim”.

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów równoważnych, lecz innego producenta niż podany jest w dokumentacji projektowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Równoważność jest opisana w Rozdz. I ust. 16 SIWZ. Także projekt budowlany dopuszcza zastosowanie innych kotłów, co jest opisane w folderze „dokumentacja projektowa” - 2. Opis techniczny, w pkt. 3.0 opisu technicznego projektu budowlanego.

2. Prosimy o podanie wysokości komina.

Odp. Wysokość komina wynosi 9 mb i jest podana w opinii kominiarskiej, stanowiącej załącznik do SIWZ w folderze „dokumentacja projektowa” - 1. część formalno-prawna.

Z up. Burmistrza

Ireneusz Kabat
Z-ca Burmistrza