

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 68, tekst jednolity z 2009 r., z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 225, poz. 1934)

mł. kpt. Michał Bany – młodszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
(stopień, tytuł, imię i nazwisko)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim
(stanowisko , nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem Nr P2.5580.32.2011 z dnia 03.06.2011. wydany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przeprowadził w dniu (dniach) 14.06.2011 czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w

URZĄD MIEJSKI
w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

(nazwa i adres instytucji)
czynności przeprowadzono w obecności Pani Genowefa Aleksandrowicz
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

- kierownik referatu ogólnego organizacyjnego

Zakres czynności :

1. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

Wykaz badanych obiektów:

1. Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 41 w Drawsku Pomorskim



W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

I WŁAŚCICIEL: Gmina Dnawsko Pom., ul. Sikorskiego 4A,
78-500 Dnawsko Pom.; zarządcą - Urząd Miejski j.w.

II RODZAJ, OBIEKTU, LOKALIZACJA:

Budynek administracyjny - biurowy, niski, zL III;
umiejscowiony przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z
Placem Gelańskim.

III WARUNKI BUDOWLANE:

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej;
ceh - konstrukcja dwustronna, przekryty blaszą; ściany
możne murowane z cegły; stropy: mac. piwnicą sta-
lowo-żelazne, mac. wyższymi kondygn. opiewniane
wzmocnione belkami stalowymi; kubatura budynku
- 7212 m³; powierzchnia całkowita 2358 m²; instalacje
w budynku: wod.-kan., elektryczna, odgromowa,
gazowa, c.o., telefoniczna, komputerowa, sygnał pożaru.

IV WARUNKI EWAKUACYJNE:

a) wyjścia ewakuacyjne - oznakowane zgodnie z Pobją,
Normą, o wymaganej wysokości i szerokości, kierunek
otwierania zgodny z kierunkiem ewakuacji - 4 wyjścia
na poziomie parteru, po dwa na front i tył
budynek - bez uwag.

b) drogi ewakuacyjne - oznakowane zgodnie z PN,
wykonane z mat. NRO, o dopuszczalnej szerokości,
zakładnicy nie stwierdzono, długości drogi ewakuacyjnej
≤ 60 m (dwa kierunki ewakuacji).

c) 2 klatki schodowe, żelbetonowe, szerokość biegu 1,1 m.

V OŚWIETLENIE AWARYJNE:

Budynek z uwagi na oświetlenie korytarzy sta-
nowiących drogi ewakuacyjne wyłączenie światła
sytuacyjnym, wyposażony jest w awaryjne oświetle-
nie ewakuacyjne - brak protokołu z pomiarami
materiału tego oświetlenia.

VI INSTALACJE WĘTNIKOWE:

1. elektryczna - pomiary z września 2009 roku
wyk. przez inż. Jan Tomkowski (upr. nr E.D. 299/2004)
- bez uwag

2. odgromowa - wg protokołów 1.2/2009 z 13.09.2009
wyk. przez j.w. - bez uwag.

3. gazowa - wy protokołu z przeł technicznego z dnia 16.02.2011N wyk przez Zbigniewa Zawislak (upr. nr E3-358/192/07 i D3-359/192/07 - bez uwag)
4. przewody kominyowe - przedłożono kopie FV nr 187/2011 z kwietnia br; Zastępcą Komisjarski M Kosiński (uzupełnić o protokoły)
5. główny wytycznik pędy zlokalizowany na komputerze - potwier, dostęp zapewniony
6. przeciwpożarowy wytycznik pędy - przy wejściu do kotłowni, brak oznakowania i brak płyty celu technicznego

VII DOYAZDO DO BUDYNKU

Miejscami miasta z możliwością momentowności, porażkami, pożowanymi na parkingu z budynkiem PRG Dnawsko oddalone o ok 1,5 km

VIII PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Ylości gaśnic wystarczająca w stosunku do pow; miejsca lokalizacji oznakowane zgodnie z PN, dostęp zapewniony, poddana okresowej kontroli

IX ZAOPATRZENIE WODNE

7. Hydrowany miejskiej sieci wodociągowej - przy ul. Sikorskiego (podziemny) w odległ. ok. 25m oraz przy Pl. Celaniskim (podziemny) odległ. o ok 60m

2. Budynki wyposażony w sieci hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem płasko składanym. Szafka oznakowana, zgodnie z PN, dostęp zapewniony, poddana okresowej kontroli - bez uwag

X PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE

1. W miejscu ogólnie dostępnym, wywieszono stos instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem tel. alarmowych - bez uwag
2. Przedłożono instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowane przez specjalistę ds. bhp i ppoż. Komisjarski Jahn w lutym 2008r. - wymaga aktualizacji
3. Nie przedstawiono protokołu z ostatniego ćwiczenia w zakresie ewakuacji pracowników (BS pracowników)
4. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony ppoż w trakcie szkoleń z doświadczonym bhp - inne osobno

XI INNE INFORMACJE

1. Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru (centrałka w biurze na parterze).
Przedłożono książkę pracy SSP - ostatni wpis serwisu z dnia 06.06.2011r. - „MONITOR” Koszalin.
2. W piwnicy budynku kotłownia gazowa, 2 kotły gazowe o mocy 43kW każdy, każde bezpośrednio z zawieszoną, wyposażono w podwójny sprzęt gaśniczy.
3. Rezerwy ostrzeżeń pożaru wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożaru nie są oznakowane wg PN.

XII UWAGI KOŃCOWE

- dokonać pomiaru napięcia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i wykonać jego pomiar.
- przeprowadzić wyłączenie prądu (przy kotłowni) oznakować zgodnie z PN i przeprowadzić jego pomiar.
- dokonać aktywizacji instalacji bezpieczeństwa pożarowego.
- przeprowadzić ćwiczenia w zakresie próbnego ewakuacji.
- oznakować zgodnie z PN miejsca lokalizacji ROP.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na/..... stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Ptak

(podpis z podaniem imienia i nazwiska,
stanowisko służbowe kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska służbowego kontrolującego)